

# Сигнализатор загазованности одноканальный ДЗ-1-СО

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: [www.owen.nt-rt.ru](http://www.owen.nt-rt.ru) || .

: [onw@nt-rt.ru](mailto:onw@nt-rt.ru)

# Сигнализатор загазованности одноканальный ДЗ-1-СО

Руководство по эксплуатации  
КУВФ.421451.006-02 РЭ

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием сигнализатора (детектора) загазованности одноканального ДЗ-1-СО (далее по тексту – «прибор»).

Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4215-001-46526536-2015.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Прибор предназначен для непрерывного контроля содержания окиси углерода (СО) в воздушной среде жилых, административных, производственных зданиях и сооружениях (в котельных, подвалах, гаражах, и т. д.) и сигнализации о превышении установленных порогов концентрации в соответствии с требованиями РД 12-341-00.

1.2 Прибор является стационарным устройством непрерывного действия, со встроенной световой и звуковой сигнализацией, и конвекционным способом контроля среды.

1.3 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, предназначен для работы при температуре от минус 20 до +70 °С, при относительной влажности до 90% при +25 °С без конденсации влаги.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики прибора

Характеристика	Значение
Контролируемый газ	СО (окись углерода)
Метод отбора пробы	диффузионный
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)	1
Тип ЧЭ	электрохимический
Диапазон обнаружения, мг/м <sup>3</sup>	0...250
Время готовности к работе после включения питания, сек, не более	10
Время реакции (инерционность), сек, не более	3
Период обновления результатов, сек, не более	1
Виды сигнализации	световая, звуковая
Пороги срабатывания сигнализации, мг/м <sup>3</sup>	
- порог I	20 ± 5
- порог II	100 ± 25
Уровень громкости звуковой сигнализации на расстоянии 1 м от прибора, дБ, не менее	70
Количество выходных устройств	2
Тип выходных устройств	э/м реле, 250В AC
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Коммутируемая мощность, ВА, не более	500
Диапазон напряжения питания от сети переменного тока, В	100...250, частота 50±1 Гц
Мощность потребления, ВА, не более	2
Степень защиты оболочки от внешнего воздействия по ГОСТ 14254	IP20
Габаритные размеры, мм	84x84x36
Масса, кг, не более	0,1
Средний срок службы, лет, не менее	7

## 3 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1 Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе настенного крепления. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке 3.1.


3.2 На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления:

- светодиод **РАБОТА/АВАРИЯ** – индикатор режима работы;
- светодиод **ГАЗ** – индикатор достижения концентрации СО пороговых значений;

- кнопка **КОНТРОЛЬ** – применяется для отключения блокирующей сигнализации, перевода прибора в режим самодиагностики или режим имитации аварии.

Подробное описание индикации режимов работы прибора приведено в разделе 6.

**3.3 Контроль**  
концентрации СО в воздухе прибор осуществляет при помощи электрохимического чувствительного элемента, принцип действия которого основан на изменении электрических параметров электродов, находящихся в контакте с электролитом, в присутствии СО.



**Рисунок 3.1 – Габаритные и установочные размеры прибора**

Чувствительный элемент обладает высокой чувствительностью и селективностью к СО.

**3.4** Прибор имеет два выходных устройства (электромеханических реле с перекидными контактами), которые могут управлять внешним оборудованием: сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентиляцией и т.п., при условии соответствия требованиям п. 2.1 настоящего РЭ по мощности подключаемой нагрузки.

#### **4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**4.1** По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

**4.2** При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

**4.3** Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь прибора.

**4.4** Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.

**4.5** Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.

#### **5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

**5.1** При выборе места установки необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- прибор следует устанавливать в местах возможного скопления СО в отдалении (не менее 2 м по горизонтали) от отверстий для вентиляции и нагнетания воздуха, а также окон, в месте, где чаще всего пребывают или могут находиться люди;

- высота установки прибора должна лежать в пределах 1,5 – 1,8 м от уровня пола;

- расстояние от прибора до потенциального источника газа не должна превышать 8 м (по потолку).

**Примечание** – Указанное выше расстояние от источников газов относится к пространству однородному по температуре, без механических преград, без принудительной циркуляции воздуха, без гравитационной вентиляции. При надлежащем размещении прибора должны быть учтены все перечисленные факторы.

**5.2** Монтаж прибора на объекте следует выполнять в следующем порядке (см. рисунок 5.1):


1) снять крышку с прибора;

2) закрепить крышку двумя шурупами, входящими в комплект поставки, на поверхности стены в соответствии с рисунком 5.1. Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке 3.1;

3) выполнить монтаж проводов внешних связей:

- пропустить провода через кабельные вводы;

- выполнить подключение проводов согласно схеме (см. рисунок 5.2), учитывая, что в приборе применены съемные клеммники для удобства монтажа. Типовая схема подключения датчика приведена на рисунке 5.3. Для подключения внешних связей рекомендуется применять многожильные кабели круглого сечения с поперечным сечением жил 0,35 – 0,75 мм<sup>2</sup>. Наружный



**Рисунок 5.1 – Монтаж прибора**

диаметр кабелей не должен превышать 5 мм, что соответствует диаметру отверстия в кабельных вводах.

**Внимание!** Перед подсоединением проводов сети питания (220 В, 50 Гц) убедиться в отсутствии на них напряжения.

4) вставить корпус в крышку.




Рисунок 5.2 – Функциональное назначение клемм прибора




Рисунок 5.3 – Типовая схема подключения прибора

## 6 ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

6.1 При подаче питания прибор выполняет самодиагностику и прогрев измерительного сенсора, после чего переходит в режим нормальной работы.

6.2 В приборе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходных устройств без применения газовых смесей.

6.3 Описание режимов работы прибора приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Режимы работы прибора

Режим	Условие перехода в режим	Световая сигнализация		Звуковая сигнализация	Состояние реле
		светодиод РАБОТА/АВАРИЯ	светодиод ГАЗ		
Само-диагностика	подача электропитания или длительное (от 3 до 5 сек) нажатие и последующее отпущение кнопки <b>КОНТРОЛЬ</b> в нормальном режиме работы	мигает красным/зеленым с частотой 1 Гц	мигает красным с частотой 1 Гц	звуковой сигнал частотой 1 Гц	исходное
Нормальный режим работы	автоматический переход после самодиагностики при отсутствии неисправностей и низкой концентрации СО	светится зеленым	не светится	нет	исходное
Неисправность прибора	снижение напряжения питания процессора, переполнение ОЗУ	-	-	нет	-
Сигнализация порога I *	превышение концентрации СО порога I	-	мигает красным с частотой 1 Гц	нет	Реле 1 включено
Сигнализация порога II **	Превышение концентрации СО порога II	-	мигает красным с частотой 2 Гц	звуковой сигнал частотой 2 Гц	Реле 1 и Реле 2 включены
Имитация аварии ***	длительное (более 10 сек) удержание нажатой кнопки <b>КОНТРОЛЬ</b>	-	мигает красным с частотой 2 Гц	звуковой сигнал частотой 2 Гц	Реле 1 и Реле 2 включены

\* – Данная сигнализация является неблокирующей и останавливается автоматически, когда концентрация СО падает ниже 80% от значения порога I.

\*\* – Данная сигнализация является блокирующей и не останавливается автоматически.

Сигнализация может быть остановлена только путем кратковременного нажатия кнопки **КОНТРОЛЬ**, при условии, что концентрация СО упала ниже 80% от значения порога I.

\*\*\* – Имитация выполняется во время удержания кнопки.

6.4 Прибор поставляется откалиброванным и настроенным на пороги срабатывания, указанные в таблице 2.1, и при первом пуске в эксплуатацию не требует проведение проверки. Однако, для исключения влияния возможных повреждений прибора при транспортировании и монтаже, рекомендуется провести проверку прибора с использованием контрольной смеси с объёмной долей СО не менее 100 ppm об. (125 мг/м<sup>3</sup>), которую подают в район отверстий корпуса. Воздействие такой смеси должно привести к активации сигнализации порога II. После обязательного проветривания помещения прибор должен возвратиться в нормальный режим работы по нажатию кнопки **КОНТРОЛЬ**.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Техническое обслуживание прибора заключается в проверке наличия засорений отверстий на его корпусе и их очистки, и в проверке работоспособности при использовании контрольной смеси (см. п.6.4).

7.2 Проверочный интервал прибора – 1 год.

## 8 МАРКИРОВКА ПРИБОРА

8.1 На каждый прибор наносятся: товарный знак; обозначение прибора; степень защиты корпуса по ГОСТ 14254; напряжение питания; персональный уникальный номер изделия.

## 9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование приборов в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре окружающей среды от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.2 Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Приборы следует хранить на стеллажах.

## 10 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Комплект крепежных элементов	1 шт.

**Примечание** – Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия. Полная комплектность указывается в паспорте на прибор.

## 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня продажи.

11.3 В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется обеспечить его бесплатный ремонт или замену.

(8182)63-90-72	(4012)72-03-81	(831)429-08-12	(4812)29-41-54
+7(7172)727-132	(4842)92-23-67	(3843)20-46-81	(862)225-72-31
(4722)40-23-64	(3842)65-04-62	(383)227-86-73	(8652)20-65-13
(4832)59-03-52	(8332)68-02-04	(4862)44-53-42	(4822)63-31-35
(423)249-28-31	(861)203-40-90	(3532)37-68-04	(3822)98-41-53
(844)278-03-48	(391)204-63-61	(8412)22-31-16	(4872)74-02-29
(8172)26-41-59	(4712)77-13-04	(342)205-81-47	(3452)66-21-18
(473)204-51-73	(4742)52-20-81	(863)308-18-15	(8422)24-23-59
(343)384-55-89	(3519)55-03-13	(4912)46-61-64	(347)229-48-12
(4932)77-34-06	(495)268-04-70	(846)206-03-16	(351)202-03-61
(3412)26-03-58	(8152)59-64-93	(812)309-46-40	(8202)49-02-64
(843)206-01-48	(8552)20-53-41	(845)249-38-78	(8452)69-52-93